

# 德育學校財團法人德育護理健康學院

## 規 格 書

案號：211300083

項次	品名	規格	數量	單位
1	熱泵熱水系統	<ol style="list-style-type: none"><li>直熱式熱泵熱水器 1 台<ol style="list-style-type: none"><li>外觀：白鐵</li><li>製熱能力：15 KW (直熱出水/溫度 55 度)</li><li>電壓：單相 220v/消耗功率 3.55KW/16.1A</li></ol></li><li>熱泵專用循環馬達 1 台</li><li>熱泵主機循環管路， 材質:不鏽鋼軟管</li><li>含設置、配線、配管、五金配件、落地架及舊有設備拆除清運。</li><li>本項產品應符合中華民國國家標準 CNS15466 規定及安全性要求。</li><li>具經濟部能源局節能標章。</li><li>7.同級品含以上</li></ol>	3	組
<p>備註：以上報價均含安裝施工及 5%營業稅，廠商投標時需附所有產品之型錄，需註明製造國別、廠牌及型號(並放入標單文件中)供學校審視，必要時本校可另外要求廠商提供樣品以確認品質，未提供或提供不完整者以資格不符論，無替代性方案。</p> <p>※ 本採購案允許投標廠商提出同等品(含同等品以上)，廠商應於投標文件內預先提出，並敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料以不低於招標文件所要求或提及者，以供校方審查。</p> <p>※ 投標廠商須到現場實施現勘，確認施作規格。</p>				