

德育學校財團法人德育護理健康學院

中正樓一、二樓冰水主機及室內送風機保養案 需求說明

項次	品名規格	單位	數量	備註
1	藥洗冷卻水塔	式	1	底盤沉積雜質、循環管線污垢、噴淋管清理
2	Y型過濾器清潔	式	1	濾芯清潔
3	送風機組清洗	台	68	出風口清潔、鰭片清潔(使用專用藥水清洗)、風車馬達測試、回風濾網清洗
4	送風機水盤清洗及排水管疏通	台	68	
5				
6				
7				
8				
9				
10				

備註：

1. 投標廠商務必至本校現勘確認。
2. 本案需配合校內課程，施作前一日請聯繫本組承辦人員確認，並告知進校工程車車牌。
3. 當日保養作業結束後請確實清潔作業區域，以便隔日課程正常使用。
4. 保養完成後需提供清潔過程照片及說明。