

德育學校財團法人德育護理健康學院

規格書

案號：211300080

項次	品名	規格	數量	單位
1	後傾單吸排煙風機 25HP	<ol style="list-style-type: none"> 1. 風機尺寸(含馬達)，配合現場空間調整。 2. 外殼材質 SUS304，厚 2mm(含以上)，設置保養門。 3. 風量符合需求，風量 500 CMM 靜壓 90 mmAq。 4. 馬達皮帶傳動，馬達須加遮雨蓋。 5. 送風機之葉輪直徑超過 550mm 時，外殼上須提供一檢視孔。 6. 風機的蝸形殼須採用連續鎖定或焊接的方式附著在側板的結構上。 7. 使用馬達 25HP/3ϕ 220V/380V(配合現場電壓)。 8. 風機出入風口須配合現場，安裝含避震器，防震帆布(材質:玻璃纖維布)。 9. 風機底座依現場規劃設計。 10. 產品配合現場訂製，安裝後配合現場設備完成試車。 11. 需作現場風量測試報告。 12. 排油煙管依現場丈量長度及尺寸為準，材質:22# SUS304 板材，五金配件使用不銹鋼製材質。 13. 含舊機拆除清運。 14. 同級品含以上 	2	台
2	後傾單吸排煙風機 20HP	<ol style="list-style-type: none"> 1. 風機尺寸(含馬達)，配合現場空間調整。 2. 外殼材質 SUS304，厚 2mm(含以上)，設置保養門。 3. 風量符合需求，風量 450 CMM 靜壓 90 mmAq。 4. 馬達皮帶傳動，馬達須加遮雨蓋。 5. 送風機之葉輪直徑超過 550mm 時，外殼上須提供一檢視孔。 6. 風機的蝸形殼須採用連續鎖定或焊接的方式附著在側板的結構上。 7. 使用馬達 20HP/3ϕ 220V/380V(配合現場電壓)。 8. 風機出入風口須配合現場，安裝含避震器，防震帆布(材質:玻璃纖維布)。 9. 風機底座依現場規劃設計。 10. 產品配合現場訂製，安裝後配合現場設備完成試車。 		

		<p>11.需作現場風量測試報告。</p> <p>12.排油煙管依現場丈量長度及尺寸為準，材質:22# SUS304 板材，五金配件使用不銹鋼製材質。</p> <p>13.含舊機拆除清運。</p> <p>14.同級品含以上</p>		
<p>備註：以上報價均含施作及安裝 5%營業稅，廠商投標時需附所有產品之型錄，需註明製造國別、廠牌及型號(並放入標單文件中)供學校審視，必要時本校可另外要求廠商提供樣品以確認品質，未提供或提供不完整者以資格不符論，無替代性方案。</p> <p>※ 本採購案允許投標廠商提出同等品(合同等品以上)，廠商應於投標文件內預先提出，並敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料以不低於招標文件所要求或提及者，以供校方審查。</p> <p>※ 投標廠商須到現場實施現勘，確認施作規格。</p>				