

德育學校財團法人德育護理健康學院

秋瑾樓消防設備案 需求說明書

項次	品名	規格	數量	備註
一	消防泵浦設備			
1	消防泵浦	10HP	1 台	
2	水塔	8T	1 台	
3	消防栓箱		6 只	
4	泵浦搬運		1 式	
5	水塔吊掛		1 式	
6	主幹管配置安裝		1 式	
7	消防栓支管連結安裝		1 式	
8	洗洞		1 式	
9	消防泵浦配電工程		1 式	
10	泵浦基礎台及定位		1 式	
二	火警設備			
1	火警受信總機(一樓)	10L	1 具	
2	火警綜合盤		6 組	
3	偵煙式探測器		21 只	
4	差動式探測器		55 只	
5	火警系統配管配線安裝		1 式	
6	廣播主機	300W10L	1 台	
7	揚聲器	3W 吸頂	74 只	
8	廣播系統配管配線安裝		1 式	
9	出口標示燈	C 級	5 只	
10	避難方向燈	C 級	12 只	
11	樓層指示燈		2 只	
12	避難器具指示燈		4 只	
13	緊急照明燈		74 只	
14	燈具照明配管配線安裝		1 式	
15	緩降機安裝		2 只	
16	滅火器放置盒	10P	16 只	
三	排煙風管設備			
1	風車	3HP	2 台	
2	風車安裝		2 台	
3	風車製作安裝		2 式	

	4	百葉		2 窗	
	5	切孔		2 式	
四	發電機設備				
	1	發電設備	50KW	1 台	
	2	ATS	100A	1 台	
	3	防溢槽		1 台	
	4	發電機搬運定位		1 式	
	5	基礎台		1 式	
	6	排煙管		1 式	
	7	ATS 發電機安裝配電		1 式	
	8	進排氣控制盤		1 台	
	9	進排氣風車配電		1 式	
	10	發電機簽證		1 式	
五	防火門		硫化銅門 60A	2 處	90*210cm
六	消防簽證				
	1	消防會審簽證		1 式	
	2	消防會勘簽證		1 式	
以下空白					

備註：

1. 投標廠商務必至本校現勘，依校方提供之消防圖面設置消防設備，投標時檢付圖面及設備型錄(具消防安全設備出廠證明、審核認可書)，若無至本校現勘，則不得參與投標，投標金額需含稅，且不得追加費用。
2. 本工程須配合原場地施作，安裝由合格之承裝人員負責，核銷時須檢附消防局簽證資料。