

德育學校財團法人德育護理健康學院

規 格 書

案號：211300176

項次	品名	規格	數量	單位
1	多翼式箱型風機 15HP	<p>多翼式箱型風機(15HP、380V)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 風機箱體尺寸配合現場需求訂製。 2. 外箱材質 SUS304，厚 1.5mm(含以上)，設置保養門。 3. 風量符合廚房需求，風量 300cmm 靜壓 50mmAq。 4. 內部皮帶傳動，外殼保護避免危險。 5. 送風機之葉輪直徑超過 550mm 時，外殼上須提供一檢視孔。 6. 風機的蝸形殼採用連續鎖定或焊接的方式附著在側板的結構上。 7. 使用馬達(東元、大同、日立或同等品以上)15HP，3相 380V(須配合現場電壓)。 8. 風機出入風口須配合現場，安裝含避震器及防靈帆布。 9. 風機固定架依現場規劃設計。 	1	台
2.	後傾式直結風機 3HP	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸及吊掛安裝高度配合現場施作，並應與現場其他管路介面整合。 2. 風管材質使用 304 不鏽鋼板厚度 0.8mm 施作。 3. 吊筋材料使用鍍鋅 3/8吋 螺桿固定安裝。 4. 懸空每三米需打吊筋支撐。 5. 安裝風管之五金耗材金屬部分皆須使用不鏽鋼製。 6. 使用馬達:3HP 	2	台
3	後傾式直結風機 5HP	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸及吊掛安裝高度配合現場施作，並應與現場其他管路介面整合。 2. 風管材質使用 304 不鏽鋼板厚度 0.8mm 施作。 3. 吊筋材料使用鍍鋅 3/8吋 螺桿固定安裝。 4. 懸空每三米需打吊筋支撐。 5. 安裝風管之五金耗材金屬部分皆須使用不鏽鋼製。 6. 使用馬達:5HP。 	1	台

4	30HP 排風機馬達	1.種類:三相鼠籠式感應電動機。 2.額定電壓:380V。 3.額定頻率:50Hz/60Hz 4.輸出馬力:30HP4P，22.5kw 5.使用 AEHL、高效率馬達，或同等品。 6.容許頻率變動：±5%。 7.最高輸出頻率(Hz)：可由參數設定 0.1~599.0Hz。 8.保護方式:全密閉外扇型。	1	台
5	30HP 排風機變頻器	1. 變頻器輸入電壓：30HP，3 相 380~480v，頻率 50/60Hz 2. 額定輸出電流(A)：45A~58A。 3. 適用馬達：30HP。 4. 容許電壓變動：-15%~+10%。 5. 容許頻率變動：±5%。 6. 最高輸出頻率(Hz)：可由參數設定 0.1~599.0Hz。	1	台
<p>備註：以上報價均含安裝施工及 5%營業稅，廠商投標時需附所有產品之型錄，需註明製造國別、廠牌及型號(並放入標單文件中)供學校審視，必要時本校可另外要求廠商提供樣品以確認品質，未提供或提供不完整者以資格不符論，無替代性方案。</p> <p>※ 本採購案允許投標廠商提出同等品(含同等品以上)，廠商應於投標文件內預先提出，並敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料以不低於招標文件所要求或提及者，以供校方審查。</p> <p>※ 投標廠商須到現場實施現勘，確認施作規格。</p>				