

經國管理暨健康學院

秋瑾樓冷氣年度清潔保養案 需求說明

項次	品名規格	單位	數量	備註
1	分離式冷氣	台	4	
2	窗型冷氣	台	42	

<u>窗型冷氣</u>	<u>分離式冷氣</u>
風扇清洗	線流扇（壁掛型室內機）清洗
冷凝器藥水清洗保養	風鼓（吊隱型室內機）清洗
蒸發器藥水清洗保養	蒸發器（室內機）藥水清洗保養
濾網清洗	室內機濾網、外殼清洗
窗型機外殼清洗	冷凝器（室外機）藥水清洗保養
風車馬達潤滑保養	室外主機外殼清洗
冷媒量檢查及充填	排水系統清理
運轉電流檢查測試	風車馬達潤滑保養
電路接點測試	冷媒量檢查及充填
	運轉電流檢查測試
	電路接點測試

備註：

1. 投標廠商務必至本校現勘且依職業安全規範進行作業。
2. 清洗保養前請先檢測效能，施工現場請確實維護環境。
3. 本案預計於8月執行，須於8月31日前完工以應開學使用。