

德育學校財團法人德育護理健康學院

規 格 書

案號：211300143

項次	品名	規格	數量	單位
1	溫控設備	1.型式：變頻，分離式一對一，壁掛式(具遠端控制 SAA)。 2.冷房能力：7.0kW 含以上。 3.不銹鋼安裝架、雨棚、裝飾管槽。 4.含拆舊機搬定位。 5.冷媒管依現場實際安裝。 6.外機防銹處理。 7.符合節能標章。 8.含配線及安裝。	6	組
<p>備註：以上報價含稅及含安裝，廠商投標時報價單中需詳列規格內容，並註明「廠牌及型號」供學校審視，必要時本校可另外要求廠商提供樣品以確認品質，報價單未提供或提供不完整者以資格不符論，無替代性方案。 上述設備應符合安全標準並張貼安全標示或驗證合格標章。</p> <p>※ 本採購案允許投標廠商提出同等品(含同等品以上)，廠商應於投標文件內預先提出，並敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料以不低於招標文件所要求或提及者，以供校方審查。</p> <p>※ 投標廠商須到現場實施現勘，確認施作規格。</p> <p>※ 交貨期限：決標日起 40 日內</p>				