

# 德育學校財團法人德育護理健康學院

## 規 格 書

案號：211300018

項次	品名	規格	數量	單位
1	除濕機	1. 除濕能力:16 公升/日(含以上)。 2. 能源效率等級:2 級以上。 3. 適用空間(坪):~21。 4. 水箱容量:6.5L(含以上)。 5. 可定時、連續除濕及溫度設定除濕之功能。	38	台
2	除濕機	1. 除濕能力:32 公升/日(含以上)。 2. 能源效率等級:2 級以上。 3. 適用空間(坪):~40。 4. 水箱容量:6.5L(含以上)。 5. 可定時、連續除濕及溫度設定除濕之功能。	2	台

備註：以上報價均含安裝施工及 5%營業稅，廠商投標時需附所有產品之型錄，需註明製造國別、廠牌及型號(並放入標單文件中)供學校審視，必要時本校可另外要求廠商提供樣品以確認品質，未提供或提供不完整者以資格不符論，無替代性方案。

※ 本採購案允許投標廠商提出同等品(含同等品以上)，廠商應於投標文件內預先提出，並敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料以不低於招標文件所要求或提及者，以供校方審查。